



ACTA

Folio: N° 060657

779 / 2020

ID: 3279088

En Teno, a 01 de Septiembre del año 2020 siendo las 12:00 horas el (la) Señor(a) Karina Hernández Pontón, funcionario(a) de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Del maule, se constituyó en visita de inspección en

PTAS Las Liras ubicado en Sector Las Liras

N° sin, comuna de Teno, propiedad de I. Municipalidad de Teno

C.N.I. N° 69.100.300-0, con domicilio en Arturo Prat

N° 298, comuna de Teno representado por Sandra Valenzuela Perez

RUT N° 10.379.045-K con domicilio en Arturo Prat

N° 298, comuna de Teno teléfono 75 2 55 2861 Jose Vicente Cifuentes

Razón de la visita:

(fiscalización, denuncia u otro)

fiscalización programada.

HECHOS CONSTATADOS:

(Descripción de los hechos que se consideran infracción sanitaria)

Se verifican condiciones de planta de tratamiento de lodos activados para manejo de aguas servidas del sector Las Liras, se encontró no contaban con sistema de aireación del digestor, no contaba con bomba para el sistema de elevación, el agua de los estanques de digestión y sedimentador se encontraba en estado de putrefacción; El agua de la descarga hacia canal se encontraba en estado de putrefacción; había presencia de olores molestos. Por los hechos antes expuestos se hace inicio de sumario sanitario se entrega formulario de descargas N° 18486 el cual se debe enviar antes de 5 días hábiles a carolina.quivilesb@redsalud.gob.cl por parte de representante legal u otro con poder simple

Karina
Nombre Funcionario y Firma

JOSE V. CIPUENTES E
Nombre y Firma
17.155.235-4

Nombre y Firma