



ACTA

Folio: N° 060679
Rakin 779
3303480

En Teno, a 03 de Noviembre del año 2020 siendo las 11:45 horas
el (la) Señor(a) Karina Hernández Pontón, funcionario(a) de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud de la Región Del maule, se constituyó en visita de inspección en
PTAS San Leon Morza ubicado en Sito 27 Callejon San Leon
N° SIN, comuna de Morza, propiedad de I. Municipalidad de Ten
C.N.I. N° _____, con domicilio en _____
N° _____, comuna de _____ representado por _____
RUT N° _____ con domicilio en _____
N° _____, comuna de _____ teléfono _____

Razón de la visita:

(fiscalización, denuncia u otro)

fiscalización programada

HECHOS CONSTATADOS:

(Descripción de los hechos que se consideran infracción sanitaria)

Se verifica planta tratamiento de aguas servidas de San Leon de Morza, se verifica que pretratamiento no opera, filtro se observa colapsado, se observo material sólido en suspensión en área de biodigestor y sedimentador, no habia cloro en los bidones para suministrar al sistema, se percibio malos olores, en general se encontraba con mal funcionamiento. Infraestructura en mal estado, partes con corrosión.

Nombre Funcionario y Firma

Nombre y Firma Carlos Trujillo Flores
44.248-788-8

Nombre y Firma